

# 内管工事フレキユニット工法見積もり例


## 見積条件

新築の戸建木造住宅として以下の機器を設置予定とします(設置ガスメーター4号)


24号ふる給湯器【ガス消費量(ガス流量) 給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h】

ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量) バーナA 0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB 0.35m<sup>3</sup>/h】

## 標準モデル内管工事平面図



## アイソメ図(配管立体図)



工事見積書 ##-####-##

ガス内管工事設計見積書

工事受付No ##-####
住所
フレキシブル工法見積例
お客様
設計内容承認者
住所
氏名
見積り者
住所
福知山都市ガス株式会社 技術部
氏名

工事費見積り合計金額

132,000円 / 税込

1. ガスメーター号数決定表

Table with 2 columns: 使用ガス機器, 消費ガス量. Rows include 給湯器, 追い焚き, ビルトインコンロ, 機器合計, 同時使用, メーター号数.

3. 見積り除外項目

以下の項目につきましては御見積には含まれておりません。
壁貫通
貫通箇所復旧
配管塗装
供給管工事と別施工の場合は、別途 先行内管先継連絡費用が必要

2. 内管工事費用見積り書 見積有効 見積り日から 3カ月以内

Main table with columns: 品名, 規格, 単価, 数量, 金額, 設計, 精算. Includes items like PE管, フレキシブル管, and 機器接続ガス栓.

添付書類・・・既設配管図(増変時)・平面図(計画)・アイソメ図(計画)・圧力損失計算書・メーター号数計算書・その他関係書類